Huomioitavia turvallisuusasioita

- alueen välittömässä läheisyydessä kulkeva Fingridin 100kV johtolinja ja Gasumin
- maakaasun runkoputket
- mahdolliset räjähtämättömät panokset esirakennustöiden jäljiltä
- korkealta telineeltä tai henkilönostimelta suoritettavat työvaiheet (mm. runkotyö, julki sivu- ja vesikattotyöt, sisäpuoliset talotekniikkatyöt (korkeat tilat)
- suuret nostotyöt
- esivalmisteisten osien asennus, liittäminen ja tuenta
- maanrakennustyöt
- kaivutyöt ja kaivantojen tuenta
- räjäytys- ja louhintatyöt
- kallionlujitustyöt
- energiakaivojen poraus

- elementtien ja muottien asennustyöt
- teräselementtien asennustyöt
- lasirakenteiden asennustyöt
- työmaan tulitöiden tekemisestä aiheutuva tulipalovaara
- pölyä, melua ja tärinää aiheuttavat rakennustyövaiheet
- talvityön aiheuttamat työturvallisuusriskit
- yksintyöskentely
- ympäristöön lentävät sirpaleet
- siltanostureiden asennustyöt
- tunneleissa työskentely